




РАЗРЕЗ 1-1



ОЗНАЧЕНИЯ

1. Водомер за студена вода DN 50 на резба Qном. = 15 м3/ч
2. Спирателен кран на резба 3"
3. Възвратна клапа на резба 3"
4. Филтър за водомер на резба 3"
5. Спирателен кран с изпразнител на резба 3"
6. ПЕВГП тръба Ø90 PN 10
7. Присъединително парче поцинкована тръба 3" L=30 см.
8. Присъединително парче поцинкована тръба 3" L=20 см.
9. Стоманен капак с катинар
10. Дървен капак с топлоизолация
11. Чугунени стъпала
12. Подов сифон Ø100 долно оттичане
13. PVC тръба Ø110 SN8
14. Геотекстил 200 г/м2
15. Дренажна призма с размери 50/50/50 см. пълна с промит речен чакъл d = 20 - 40 мм.
16. Подложен бетон В 7,5
17. Армиран бетон В 25
18. Зидария от бетонови блокчета на сипен циментов разтвор



срх. В. Чернов
10.07.2018



ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Доставка на фасонните части и направата на водомерната шахта и водомерния възел да започне след разкриване на външният водопровод. При разлика в котите и диаметрите му може да се променят размерите на шахтата и фасонните части.
2. Армировката на дъното на шахтата да се изпълни от N8 през 20 см в двете посоки, горна и долна.
3. Стените и дъното отвътре да се измажат с водоупътна циментова замазка 2 пласта - 1,5 см.
4. Отвън шахтата да се изолира с три пласта хидроизолация и фибран 2 см. за защита на хидроизолацията.

Обект: "Довеждащ водопровод до ПИ 000069" по КВС на гр. Маджарово, Община Маджарово			
Чертеж:		лист: 4	
ВОДОМЕРНА ШАХТА - ДЕТАЙЛ			
мащаб / Scale:	формат:	фаза:	дата:
M 1:25	РП	РП	2018
Проектант: инж. Сашка Проданова			

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	Регистрационен № 02633	
	инж. САШКА ГЕОРГИЕВА ПРОДАНОВА	
Секция:	Подпис: _____	
ВС		
Части на проекта:	ВАЗИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	
по удостоверение за ПП		